

自動火災報知設備点検票							
名 称					防 火 管理者	㊟	
所 在					立会者	㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日	年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL				
	氏名 ㊟		住所				
点 設 備 検 名	受 信 機	製造者名 型 式 等					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形 示 示						
	※端子電圧	V					
	※切替装置						
	※充電装置						
	※結線接続						
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況						
	外 形 示 示						
	警戒区域の表示装置						
	電 圧 計	V					
	ス イ ッ チ 類						
	ヒ ュ ー ズ 類	A					
	※継電器						
	表 示 灯						
	通 話 装 置						
	※結線接続						
	接 地						
	附 属 装 置						
	※火災表示等	蓄 積 式					
		アナログ式					
二信号式							
そ の 他							
※注 意 表 示							
回 路 導 通							
設 定 表 示 温 度 等							
感 知 器 作 動 等 の 表 示							
予 備 品 等							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外	形					
	警 戒 状 況	未	警 戒 部 分				
		感	知 区 域				
		適	応 性				
		機	能 障 害				
	※ 熱 感 知 器	ス	ポ ッ ト 型	差動 定温 (再) 熱アナログ			
		分 布 型	空 気 管 式				
			熱電対式・熱半導体式				
	感	知 線 型					
	※ 煙 感 知 器	ス	ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ			
分		離 型					
※炎	感 知 器	赤外線 紫外線					
※多信号感知器・複合式感知器							
遠隔試験機能を有する感知器							
発 信 機	周 囲 の 状 況						
	外	形					
	表	示					
	押しボタン・送受話器						
	表 示 灯						
音 響 装 置	外	形					
	取	付 状 態					
	音	圧 等					
	鳴	動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動				
※蓄	積 機 能						
※二	信 号 機 能						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感 知 器							
	感知器回路・ベル回路							
無 線 機 能								
総 合 点 検								
同 時 作 動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総 合 作 動								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				メーターリレー試験器			
	加煙試験器				炎感知器用作動試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。