

屋内消火栓設備点検票								
名 称				防 火 者 管 理 者	㊟			
所 在				立 会 者	㊟			
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日					
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL			
	氏名		住所					
点 検 備 名	ポンプ	製造者名		電 動 機	製造者名			
		型 式 等			型 式 等			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容			
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検								
水 源	貯 水 槽		種別					
	水 量			m ³				
	水 状							
	給 水 装 置							
	水 位 計							
	圧 力 計							
	バ ル ブ 類							
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 围 の 状 況					
			外 形					
			表 示					
			電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A		
			開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
			ヒ ュ ー ズ 類			A		
			継 電 器					
			表 示 灯					
			結 線 接 続					
			接 地			種接地		
予 備 品 等								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直接 操作部	周囲の状況			
			外形			
			表示			
			機能			
		遠隔 操作部	周囲の状況			
			外形			
			表示			
			機能	専用	兼用	
		遠隔 起動部	周囲の状況			
			外形			
			機能			
			起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa
	起動用圧力タンク			MPa		
	機能	作動圧力		MPa		
	電 動 機	外形				
		回転軸				
		軸受部				
		軸継手				
		機能				
	ポ ン プ	外形				
		回転軸				
		軸受部				
		グランド部				
		連成計・圧力計				
呼 水 装 置	性能	MPa	ℓ/min			
	呼水槽		ℓ			
	バルブ類					
	自動給水装置					
	減水警報装置					
減 圧 の た め の 措 置	フート弁					
	性能試験装置					
高 架 水 槽 方 式	高 架 水 槽 方 式		MPa			
	圧 力 水 槽 方 式		MPa			
減 圧 の た め の 措 置						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況						
		外形						
		表示						
	ホース・ノズル形	外	1号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm			
	操作性							
	ホースの耐圧性能							
	消火栓開閉弁							
	表示灯		専用	兼用				
	始動表示灯							
	使用方法の表示							
	降下装置	周囲の状況						
		外形						
表示灯								
表示機能								
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。